



Prüfzertifikat

Nr.: 11_060

Ausfertigung: 2/2

Auftraggeber : PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Postfach 1362
33435 Herzebrock-Clarholz

Prüfgegenstand : Schutzjacke

Typ : Major Protect Art.-Nr. 5210, 2-lagig
Hersteller : PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Eingangsdatum : 28.04.2011



Datum der Prüfung : 28.04.2011

Angewandte Prüfbestimmungen : RWE Eurotest Prüfverfahren PIP 001:2007-10

Durchgeführte Prüfungen : Prüfung der Störlichtbogenfestigkeit von Schutzkleidung mit 10 kA/0,5 s

Prüfergebnis : Die Schutzjacke Major Protect Art.-Nr. 5210, 2-lagig des Herstellers PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH hat die Anforderungen des RWE Eurotest Prüfverfahrens PIP 001:2007-10 mit 10 kA/0,5 s **erfüllt**.

Fachprüfer : C. Pieper; H. Walter

Dortmund, den 29.04.2011  Dr.-Ing. D. Borneburg
Leiter des Prüfinstitutes  Dipl.-Ing. H. Walter
Prüfingenieur

Der Bericht Nr. 11_060 enthält 8 Seiten und 3 Anlagen.

Geltungsbereich der Akkreditierung und Art der Prüfdokumente siehe Rückseite.

Die in diesem Bericht enthaltenen Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prüfling.

Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung ist ohne schriftliche Genehmigung der RWE Eurotest GmbH nicht gestattet.

Die Authentizität dieses Dokumentes ist nur mit Prägung des RWE-Logos auf dem Deckblatt gewährleistet.